

2011年3月15日
新神戸電機株式会社

計画停電に対する汎用無停電電源装置（UPS）の取扱いについて

3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震、並びにこの地震による大津波に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この地震による影響で電力不足が発生し、その緊急対策として地域ごとに「計画停電」が実施されていますが、弊社汎用無停電電源装置（UPS）をお使いのお客様には、この「計画停電」時のUPSの取扱いについて下記のとおりご連絡させていただきます。

記

今般の大地震による発電設備への影響から、地域ごとに輪番で「計画停電」が実施されていますが、UPSは停電時、バックアップ電源として蓄電池が放電されます。しかしながら今回のように計画的に毎日停電が発生する事態は想定しておらず、このような使用に対応できる仕様にはなっておりません。

このような使われ方をされますと、UPSに搭載されている蓄電池に影響を及ぼすことが考えられます。従いまして、「計画停電」時には以下の取扱いを行っていただきますようお願いいたします。

1. 停電前に予めUPSに接続されている負荷装置、機器を停止して下さい。
2. UPS本体を停止し、停電中に蓄電池が放電しないようにして下さい。
3. 停電が終了しましたらUPSを起動し、復帰させて下さい。

上記の処置がなされない場合、放電した蓄電池に十分な充電がされない状態で頻繁に放電が繰り返されることになり、バックアップ時間が確保できなくなるとともに、蓄電池の劣化が進行する可能性があります。

UPSを適切にお使いいただくために、当該機種取扱説明書で注意事項をご確認いただきますようお願いいたします。

＜お問合せ先＞

新神戸電機株式会社 事業本部 電池機器事業統括部 TEL：03－6811－2251
URL <https://www3.hitachi.co.jp/inquiry/shinkobe-denki/products/form.jsp>

以 上